

**CERTIFICAZIONE DI RENDIMENTO DELLE POMPE DI CALORE AI FINI DELLA
DETRAZIONE FISCALE**

Rossato Group S.p.A. dichiara che, in riferimento a quanto previsto e richiesto dal D.L. 6/1/2011 n.201, convertito con modificazioni nella L. 22/12/2011, art.4, c.4, rientranti nell'ambito del comma 347 della legge finanziaria 2007, che:

Bollitori a pompa di calore Air Combo EVO	
Requisiti minimi del coefficiente prestazionale	COP⁽¹⁾
	2,6

Bollitori a pompa di calore Air Combo EVO	
Grandezza	COP⁽¹⁾
200	3,45
200 S	3,45
300	3,80
300 S	3,80

Bollitori a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria**Prestazioni dichiarate in conformità alla EN 16147:2011 + EN 16147:2011/AC:2011**

Condizioni di esercizio: W10/55 °C.

1. **COP:** Coefficiente di prestazione in riscaldamento. Rapporto tra la potenza e la potenza assorbita.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Sermoneta, 19 Dicembre 2022


Rossato S.p.A.
Via del Murillo Km. 3,500
04013 Sermoneta (LT)
P.IVA 01745300598